



MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
odbor životního prostředí

Váš dopis značky/ze dne: /14.05.2013
Číslo jednací: OŽP-ČJ/38327-13/SKR
Spisová značka: OŽP/5339-2013/SKR
Vyřizuje/linka: Ing. Pavel Škrála/533 304 761
E-mail: skrala@slapanice.cz
V Brně dne: 02.07.2013
Datová schránka: 2xfbbgj

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V souladu s ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů se tato písemnost doručuje formou veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení § 25 a § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů. Po dobu 15 dnů musí být tato písemnost vyvěšena na úřední desce na místě v obci obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne:

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. (2) písm. c) a ustanovení § 106 odst. (1) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. (1) písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje, že na návrh Moniky Kramolišové (dat. nar. 18.02.1974), Černopolní 231/39, 613 00 Brno, v zastoupení Mgr. Ing. Arch. Ludmily Kramolišové, Černopolní 231/39, 613 00 Brno bylo dnem 30.04.2013 zahájeno řízení podle § 115, odst. (1) vodního zákona o povolení stavby vodního díla

„Dešťová kanalizace a prodloužení vodovodu v lokalitě Vojtížky, k. ú. Proseč u Březiny“

v kraji Jihomoravském, okrese Brno – venkov, na pozemcích p.č. 146/1, 278/141, 278/668 v k.ú. Proseč U Březiny, drobný vodní tok Ochozský potok, souřadnice JTSK začátek y,x = 585808, 1152246, konec y,x = 585986, 1152177, č.h.p. 4-15-03-093 a HGR 6620.

Parcelní čísla sousedních pozemků: p.č. 148/2, 148/6, 149/1, 149/2, 149/4, 150, 151, 152, 153, 154, 291/1, 291/4, 291/7, 293, 295/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/4, 278/11, 278/15, 278/16, 278/19, 278/22, 278/213, 285, 288, 291/3, 291/5, 278/23, 278/26, 278/667, 278/703, 278/704 v k.ú. Proseč U Březiny.

Předložená projektová dokumentace řeší následující objekty :

Dešťová kanalizace

- dešťová kanalizace „A“ z materiálu PP SN 10 DN 250, délky 157,30 m bude ukončena vyústním objektem do drobného vodního toku Ochozský potok.

Prodloužení vodovodu

- vodovod „V1.1“ z materiálu PVC DN 110 dl. 80,50 m, a „V1.2“ z PVC DN 80 dl. 8,00 m bude napojen na stávající vodovodní řad. Na vodovodní řad „V1.1“ bude napojen vodovod „V2“ z PVC DN 80 dl. 161,40 m.

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovení § 112 odst. (2) stavebního zákona upouští od ohledání na místě i od ústního jednání jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a protože předložená žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění.

Účastníci řízení mohou své námítky, popřípadě důkazy uplatnit nejpozději **do 10 dnů** od doručení tohoto oznámení, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě uplatní svá závazná stanoviska dotčené orgány státní správy.

Do podkladů předmětného řízení, je možno nahlédnout na Městském úřadě Šlapanice, odbor životního prostředí, pracoviště Opuštěná 9/2, Brno, III. patro, dveře č. 428 v úřední hodiny (pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.).

MĚSTSKÝ ÚŘAD
ŠLAPANICE
odbor
životního prostředí



Ing. Rostislav Beránek
vedoucí odboru životního prostředí

Pro žadatele :

Do výše uvedeného data uhradte správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění stanovený podle položky 18 odst. 1 písm. h) a to složenkou, převodem z účtu nebo hotově na pokladně č. 1 MěÚ Šlapanice Opuštěná 9/2 Brno. Při platbě na pokladně uvádějte čís. zákazníka). Doklad o zaplacení poplatku předložte vodoprávnímu úřadu ke kontrole.

- | | |
|-------------------------|------------------|
| - částka | 3000 Kč |
| - číslo bankovního účtu | 19-23122641/0100 |
| - variabilní symbol | 1314912 |
| - specifický symbol | 1048135339 |
| - číslo zákazníka | ZO 097463 |

Oznámení obdrží :

I. účastníci řízení - § 27 odst. 1 správního řádu (do vlastních rukou):

- Monika Kramolišová, Černopolní 231/39, 613 00 Brno (adresa pro doručení: Mgr. Ing. Arch. Ludmila Kramolišová, Černopolní 231/39 613 00

II. účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu (uvědomění veřejnou vyhláškou):

- Obec Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny
- Ing. Stanislav Drdla, Obřanská 615, 664 01 Bílovice nad Svitavou
- Ing. Marie Drdlová, Obřanská 615, 664 01 Bílovice nad Svitavou
- Ing. Filip Orság, PhD, Hvozdecká 1309/7, 635 00 Brno
- Ivanka Svozilová, Vondrákova 637/18, 635 00 Brno
- Pavel Svozil, Vondrákova 637/18, 635 00 Brno
- vlastníci sousedních pozemků p.č. 148/2, 148/6, 149/1, 149/2, 149/4, 150, 151, 152, 153, 154, 291/1, 291/4, 291/7, 293, 295/2, 297/1, 297/2, 297/3, 298/4, 278/11, 278/15, 278/16, 278/19, 278/22, 278/213, 285, 288, 291/3, 291/5, 278/23, 278/26, 278/667, 278/703, 278/704 v k.ú. Proseč U Březiny.
- E.ON Česká republika, s.r.o. Reg. správa sítě VN, NN Brno, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
- Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno,

III. dotčené orgány

- Úřad městyse Jedovnice, stavební úřad, Havlíčkovo nám. 71, Jedovnice 679 06
- Krajská hygienická stanice JmK, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- Hasičský záchranný sbor JmK, Štefánikova 32, 602 00 Brno

IV. Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

- Obecní úřad Březina, Březina 24, 679 05 Křtiny
- Městský úřad Šlapanice – paní Ohainková, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice, 664 51 (zveřejní též způsobem umožňující dálkový přístup)